



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710292
191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1/25, лит. А
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 11, лит. А
198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/Драй И.В./

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-09.006.Л. 51564 «27» 12 2022 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроАэроБетон» (ООО «ЕвроАэроБетон»).

Место нахождения заявителя: юридический / фактический адрес: 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, Сланцевское шоссе, д. 30, оф. 1, РФ.

Местонахождение объекта: юридический / фактический адрес: 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, Сланцевское шоссе, д. 30, оф. 1, РФ.

Основание для проведения инспекции: письмо вх. № 78-20/И45475-2022 от 22.11.2022 г., договор № В56745 от 25.11.2022 г.

Дата проведения инспекции: с 13.12.2022 г. по 22.12.2022 г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А

Объект инспекции: Непищевая продукция.

№ А-0000977539

Продолжение: листов 2
с № А-0000977540
по № А-0000977541

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Вопросы, поставленные перед экспертом: проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции: блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения, производства ООО «ЕвроАэроБетон», юридический / фактический адрес: 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, Сланцевское шоссе, д. 30, оф. 1, РФ на соответствие требованиям ст. 13 главы III и ст. 42 главы V Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела 6 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 по радиологическим показателям.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 6).

Состав материалов инспекции:

- образец блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения,
- акт отбора проб (образцов) ООО «ЕвроАэроБетон» от 29.11.2022 г.,
- направление отдела гигиены труда в лабораторию ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 13.12.2022 г.,
- протокол лабораторных исследований ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 28020 от 20.12.2022 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016).

Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образца блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

Образец отобран представителями ООО «ЕвроАэроБетон» – начальником лаборатории и ОТК Деркаченко Л.А. и главным технологом Вересовой Г.А. Особых условий доставки не требовалось.

По результатам лабораторных исследований - эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) – 68 Бк/кг, норма - не более 370 Бк/кг, что соответствует норме.

№ А-0000977540

Заключение:

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения, производства ООО «ЕвроАэроБетон», юридический / фактический адрес: 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, Сланцевское шоссе, д. 30, оф. 1, РФ, **соответствуют** требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (глава III, ст. 13, глава V, ст. 42), Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел б) по радиологическим показателям.

Врач по общей гигиене
отдела гигиены труда



Оспанова Н.А.

№ А-0000977541